



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

UFFICIO PREVENZIONE

PRATICA N: 83781

RIF. PROT. RICHIESTA N°: 29246

RIF. PROT. SUAP: ON LINE SUAP 32683/2020

Al
S.U.A.P. DI ZOLA PREDOSA
P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 1
40069 ZOLA PREDOSA
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
ZOLA PREDOSA COMPARTO C.10.1 CIV.6/A-B-C-D-E-F, 2/A-B-C-E>
Ragione Sociale: EDILFORME S.R.L.
Attività del DPR 151/11 n. 75.2.B

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati *trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota*, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

- 1) relativamente alla misura S.5 gli adempimenti da attuare, richiamati nella tabella S.5-4 del Codice, dovranno essere coordinati con la GSA richiesta al condominio, ai sensi del punto 9-bis. 3 del D.M. 16/05/1987, n.246, così come integrato dal D.M. 25/01/2019.
- 2) per quanto non espressamente indicato nella documentazione tecnica di progetto, l'impianto idrico antincendio dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 10779 con particolare riferimento, tra l'altro, alla copertura di tutta l'area dell'autorimessa;
- 3) il compartimento autorimessa dovrà essere separato con strutture resistenti al fuoco non inferiori a R-EI 60 rispetto ai locali adiacenti. All'atto della SCIA dovrà essere presentata planimetria aggiornata con evidenza dell'andamento della suddetta compartimentazione.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Il Responsabile del Procedimento
(**DOTT ING. ALESSANDRO BRAGAGLIA**)
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale
(**RESTUCCIA**)
Il Funzionario delegato
(**DOTT. ING. MARIO PRINCE**)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.

Comando Provinciale VV.F. Bologna

Via Ferrarese, 166/2 – 40128 Bologna

Tel. 051/6385111- Ufficio Prevenzione

E-mail comando.bologna@vigilfuoco.it e-mail certificata com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it